ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Свидетельство об аккредитации № 14-АК от 26.02.2010г. до 26.02.2015г.
241050, Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 72 Тел: 74-95-90 Факс: 74-55-40 E-mail: bgcsen @online.debryansk.ru
ИНН 3250059330 КПП 325001001 ОГРН 1053244057239

Заключение эксперта по результатам лабораторных исследований к протоколу № 48-1-П/04. 11 от 26.04.2011г.

Образец: *Профиль из ПВХ системы «Brusbox» для оконных и дверных блоков.*

Соответствует: *требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».*

По: *санитарно-химическим и токсиколого-гигиеническим (индекс токсичности) показателям.*

Врач-эксперт _____ **А.Н. Буфалов**

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Отдел гигиены

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Свидетельство об аккредитации № 14-АК от 26.02.2010г. до 26.02.2015г.
241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72, тел. 74-95-90, E-mail: bgcsen@online.debryansk.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Т-56

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
от «27» апреля 2011 г.

Мной, *заведующим отделом гигиены (врачом-экспертом) Буфаловым Алексеем Николаевичем, сертификат эксперта № 0704000068 от 22.02.2007г. выдан ГОУВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова Росздрава.*
(ф.и.о. лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

на основании: *заявки ООО «Брусбокс» от 05.04.2011г.*

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы представленной документации: *ГОСТ 30673-99; копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.01.2011г. № 31033; акта отбора образцов на исследования; протокола лабораторных исследований ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» № 48-1-П/04.11 от 26.04.2011г.*

Наименование продукции: *Профиль из ПВХ системы «Brusbox» для оконных и дверных блоков.*

Выпускаемая по: *ГОСТ 30673-99.*

Область применения продукции: *для производства оконных и дверных блоков размещаемых во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждениях.*

Организация-изготовитель: *ООО «Брусбокс», 241903, г. Брянск, пос. Большое Полпино, пер. Октябрьский, 2а.*

Организация заявитель: *ООО «Брусбокс», 241903, г. Брянск, пос. Большое Полпино, пер. Октябрьский, 2а.*

Материалы, на основании которых проводилась экспертная оценка продукции (исследование гигиенических показателей): *протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» № 48-1-П/04.11 от 26.04.2011г., СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».*

Гигиеническая характеристика продукции: *санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена по санитарно-химическим и токсиколого-гигиеническим показателям.*

Условия использования продукции: *в соответствии с требованиями НД.*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.016 от 01.07.09 до 01.07.2014 Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510827 от 01.07.09

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № 99-01-004701 МД от 22.02.07 до 22.02.2012

241050, Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 72 Тел: 74-95-90 Факс: 74-55-40 E-mail: bgcsen @online.debryansk.ru
ИНН 3250059330 КПП 325001001 ОГРН 1053244057239

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 48-1-П/04.11 от «26» апреля 2011г.

Наименование пробы (образца): ***Профили из ПВХ системы «Brusbox» для оконных и дверных блоков***

Изготовитель: *ООО «Брусбокс» 241903, г. Брянск, п. Большое Полпино, пер. Октябрьский, 2 а*
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)

Величина и номер партии –
НД на продукцию – *ГОСТ 30673-99*
Код пробы (образца) – 48-1-П/04.11

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания):
ООО «Брусбокс» 241903, г. Брянск, п. Большое Полпино, пер. Октябрьский, 2 а
Место отбора: образцы доставлены заявителем

Дата отбора пробы (образца) 14.04.2011г. 09^{00} **Акт отбора** от 14.04.2011г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ 14.04.2011г. 11^{30}

НД на метод отбора: *ГОСТ 18321-73*
Причина отбора: *проведение лабораторных исследований представленных образцов в рамках санэпидэкспертизы продукции по заявке*
Цель исследований:
СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Семененко Т.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ **В.И. Филин**
м.п.

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям. Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): Профили ПВХ системы «Brusbox» для оконных и дверных блоков.

2. Код пробы (образца): 48-1-П/04.11

3. Дата и время поступления образца в лабораторию: 14.04.11г. Время: 11час.-30мин.

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки до:
Колориметр фотометрический КФК - 3	9205795	181818	24.03.2013г.
Хроматографы газовые: «Agilent 6890 N» с МСД, «Clarus 600» с МСД	US 10735006 665№8110703	101591 138497	04.05.2011 23.05.2011

Дополнительные сведения:

Исследования проводились при t =20°С и 40°С. **Насыщенность 0,3 м ^{2}/м^3, воздухообмен 1 объем/час.**

Результаты исследований:

Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
20°С				
Формальдегид	мг/м ^{3}	< 0,003	не более 0,01	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7
Фенол	мг/м ^{3}	< 0,002	не более 0,003	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
Метиловый спирт	мг/м ^{3}	< 0,0006	не более 0,5	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.9
Бензол	мг/м ^{3}	0,0033±0,0007	не более 0,1	МР 01.023-07
Диоктилфталат	мг/м ^{3}	< 0,0006	не более 0,02	ГОСТ 26150-84
Дибутилфталат	мг/м ^{3}	< 0,0006	не более 0,1	ГОСТ 26150-84
Толуол	мг/м ^{3}	0,0270±0,0057	не более 0,3	МР 01.023-07
Ксилол	мг/м ^{3}	0,0429±0,0090	не более 0,1	МР 01.023-07
Этилбензол	мг/м ^{3}	0,0114±0,0024	не более 0,02	МР 01.023-07

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденными в установленном порядке.

Продукция: *Профиль из ПВХ системы «Brusbox» для оконных и дверных блоков.*

СООТВЕТСТВУЕТ: *СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности» в части исследованных показателей.*

При условии соответствия испытанным образцам!

Заведующий отделом гигиены (врач-эксперт) _____ А.Н. Буфалов

т. 74-97-53

Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» _____ **Ю.А. Леденев**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
Ацетальдегид	мг/м ^{3}	< 0,0006	не более 0,01	МР 01.022-07
Ацетон	мг/м ^{3}	< 0,0006	не более 0,35	МР 01.022-07
Индекс токсичности	%	92	80-120	МР№29ФЦ/2688-03
40°С				
Формальдегид	мг/м ^{3}	< 0,003	не более 0,01	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7
Фенол	мг/м ^{3}	< 0,002	не более 0,003	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
Метиловый спирт	мг/м ^{3}	< 0,0006	не более 0,5	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.9
Бензол	мг/м ^{3}	0,0041±0,0009	не более 0,1	МР 01.023-07
Диоктилфталат	мг/м ^{3}	< 0,0006	не более 0,02	ГОСТ 26150-84
Дибутилфталат	мг/м ^{3}	< 0,0006	не более 0,1	ГОСТ 26150-84
Толуол	мг/м ^{3}	0,0225±0,0047	не более 0,3	МР 01.023-07
Ксилол	мг/м ^{3}	0,0336±0,0070	не более 0,1	МР 01.023-07
Этилбензол	мг/м ^{3}	0,0094±0,0020	не более 0,02	МР 01.023-07
Ацетальдегид	мг/м ^{3}	< 0,0006	не более 0,01	МР 01.022-07
Ацетон	мг/м ^{3}	< 0,0006	не более 0,35	МР 01.022-07
Индекс токсичности	%	111	80-120	МР№29ФЦ/2688-03

Дата окончания исследования: 26.04..11г

Исследования проводили:
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям: **Л.А.Степочкина**
эксперт-физик **В.Т.Морозова**

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией **Л.В.Гречуха**

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» Санитарно-гигиеническая лаборатория